



## VKF Technische Auskunft Nr. 25619

**Inhaber /-in**  
MARAL S.r.l.  
via Fogazzaro 52  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Hersteller /-in**  
MARAL S.r.l.  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Gruppe** 443 - Abgasanlagen aus Metall

**Produkt** MARAL, TUBI T600

**Beschreibung** Abgasanlagensystem einwandig bestehend aus:  
Werkstoff, Nr. 1.4404, ab 0,5mm  
Durchmesser: 80mm - 400mm

**Anwendung** Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

**Unterlagen** Istituto Giordano, Gatteo: Prüfbericht '212254' (09.06.2006), CE Konformitätszertifikat '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'MARAL TUBI T600' (22.11.2019)

**Prüfbestimmungen** EN 1443; EN 1856-1

**Beurteilung** Klassifizierung nach EN-1443 T600;N1;D;1/2;G-400;R00;EI 00;

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029

**Ausstellungsdatum** 05.09.2024

**Ersetzt Dokument vom** 18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA1



## Renseignement technique AEA1 N° 25619

### Titulaire

MARAL S.r.l.  
via Fogazzaro 52  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

### Fabricant

MARAL S.r.l.  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

### Groupe

443 - Conduits de fumée métalliques

### Produit

MARAL, TUBI T600

### Description

Système de conduits de fumée à une paroi:  
matériau no 1.4404, dès 0,5mm  
Diamètre: 80mm - 400mm

### Utilisation

Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

### Documentation

Istituto Giordano, Gatteo: Rapport d'essai '212254' (09.06.2006), Certificat de conformité CE '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Déclaration des performances 'MARAL TUBI T600' (22.11.2019)

### Conditions d'essai

EN 1443; EN 1856-1

### Appréciation

Classification selon EN-1443 T600;N1;D;1/2;G-400;R00;EI 00;

Durée de validité 31.12.2029

Date d'édition 05.09.2024

Remplace l'attestation du 18.12.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher