



VKF Technische Auskunft Nr. 25620

Inhaber /-in
MARAL S.r.l.
via Fogazzaro 52
20831 SEREGNO (MB)
Italy

Hersteller /-in
MARAL S.r.l.
20831 SEREGNO (MB)
Italy

Gruppe 443 - Abgasanlagen aus Metall

Produkt MARAL, CAMINI T450

Beschreibung Abgasanlagensystem doppelwandig bestehend aus:
Innenrohr, Werkstoff Nr. 1.4404 ab 0,5mm,
Wärmedämmung Mineralwolle ab 25mm (RD=90kg/m³),
Aussenrohr, Werkstoff Nr. 1.4301 oder Kupfer ab 0,5mm.
Durchmesser: 80mm - 300mm

Anwendung Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Unterlagen Istituto Giordano, Gatteo: Prüfbericht '214216' (06.07.2006), CE Konformitätszertifikat '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'MARAL CAMINI T450' (22.11.2019)

Prüfbestimmungen EN 1443; EN 1856-1

Beurteilung Klassifizierung nach EN-1443 T450;N1;D;1/2;G-100;R56;EI 00;

Gültigkeitsdauer 31.12.2029

Ausstellungsdatum 05.09.2024

Ersetzt Dokument vom 18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Renseignement technique AEAI N° 25620

Titulaire
MARAL S.r.l.
via Fogazzaro 52
20831 SEREGNO (MB)
Italy

Fabricant
MARAL S.r.l.
20831 SEREGNO (MB)
Italy

Groupe 443 - Conduits de fumée métalliques

Produit MARAL, CAMINI T450

Description Système de conduits de fumée à double paroi:
paroi intérieure no 1.4404 dès 0,5mm,
isolation en laine minérale dès 25mm (PS=90Kg/m3),
paroi extérieure no 1.4301 ou cuivre dès 0,5mm.
Diamètre: 80mm - 300mm

Utilisation Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

Documentation Istituto Giordano, Gatteo: Rapport d'essai '214216' (06.07.2006), Certificat de conformité CE '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Déclaration des performances 'MARAL CAMINI T450' (22.11.2019)

Conditions d'essai EN 1443; EN 1856-1

Appréciation Classification selon EN-1443 T450;N1;D;1/2;G-100;R56;EI 00;

Durée de validité 31.12.2029

Date d'édition 05.09.2024

Remplace l'attestation du 18.12.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher