



## VKF Technische Auskunft Nr. 25621

**Inhaber /-in**  
MARAL S.r.l.  
via Fogazzaro 52  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Hersteller /-in**  
MARAL S.r.l.  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Gruppe** 443 - Abgasanlagen aus Metall

**Produkt** MARAL, DP SICURFLEX T400

**Beschreibung** Abgasanlagensystem einwandig bestehend aus flexiblem Stahlrohr:  
Werkstoff, Nr. 1.4404, 2 x 0,11mm  
Durchmesser: 80mm - 300mm

**Anwendung** Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

**Unterlagen** Istituto Giordano, Gatteo: Prüfbericht '270191' (26.05.2010), CE Konformitätszertifikat '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'MARAL DP SICURFLEX T400' (22.11.2019)

**Prüfbestimmungen** EN 1443; EN 1856-1

**Beurteilung** Klassifizierung nach EN-1443 T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00;

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029

**Ausstellungsdatum** 05.09.2024

**Ersetzt Dokument vom** 18.12.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAJ



## Renseignement technique AEAJ N° 25621

**Titulaire**  
MARAL S.r.l.  
via Fogazzaro 52  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Fabricant**  
MARAL S.r.l.  
20831 SEREGNO (MB)  
Italy

**Groupe** 443 - Conduits de fumée métalliques

**Produit** MARAL, DP SICURFLEX T400

**Description** Système de conduits de fumée à une paroi en tuyau flexible en acier: acier matériau no 1.4404, 2 x 0,11mm  
Diamètre: 80mm - 300mm

**Utilisation** Voir pages suivantes pour l'utilisation et l'installation.

**Documentation** Istituto Giordano, Gatteo: Rapport d'essai '270191' (26.05.2010), Certificat de conformité CE '0407-CPR-091' (04.05.2016); Hersteller: Déclaration des performances 'MARAL DP SICURFLEX T400' (22.11.2019)

**Conditions d'essai** EN 1443; EN 1856-1

**Appréciation** Classification selon EN-1443 T400;N1;W;1/2;G-200;R00;EI 00;

**Durée de validité** 31.12.2029

**Date d'édition** 05.09.2024

**Remplace l'attestation du** 18.12.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher